



**Администрация города Байконур**

**Управление образованием  
города Байконур**

Гагарина ул., д. 13, Байконур, 468320

Тел./факс (336-22) 5-62-02

✉ uobaikonur@mail.ru, www.uobaikonur.ru

ОКПО 19572673, ОГРН 1029900507251

ИНН/КПП 9901000210/990101001

**04.09.2017 № 13-1/22-2172**

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Руководителям  
подведомственных Управлению  
образованием города Байконур  
государственных  
образовательных организаций

Уважаемые руководители!

30 августа 2017 года в здании ФГБУЗ ЦГиЭ комплекса «Байконур» ФМБА России состоялось публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за I полугодие 2017 года Регионального управления комплекса «Байконур» ФМБА России.

По итогам указанного обсуждения Управление образованием города Байконур информирует о типичных нарушениях требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В дошкольных образовательных организациях:

нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- несоответствие уровней искусственной освещенности (нарушение п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- несоответствие отделки кровли, стен, потолков в групповых помещениях (нарушение раздела V СанПиН 2.4.1.3049-13);

- на пищеблоке и в буфетных групповых ячейках моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушных разрывов (нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- отсутствие подводки горячей воды в туалетных комнатах групповых ячеек к раковинам (п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В общеобразовательных организациях:

нарушения СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- не соответствие отделки пола, потолка, стен в учебных помещениях (нарушение п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- туалеты для детей не оборудованы кабинами (нарушение п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- несоответствие в учебных помещениях уровней искусственного освещенности действующим нормативам (уровни занижены) (нарушение п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- расписание уроков составлено без учета учебной нагрузки обучающихся в течении дня и недели (нарушение п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10);

- ученическая мебель не соответствует росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики (нарушение п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10).

Прошу принять меры по недопущению подобных нарушений, а также устранить имеющиеся нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Начальник  
Управления образованием



Г.Г. Белова